

USCITE DI SICUREZZA MARCHIATE CE

Riferimenti Normativi

UNI EN 14351-1: 2010

Finestre e porte. Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali.

Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo

UNI EN 14351-1

FINESTRE E PORTE.

NORMA DI PRODOTTO, CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

PARTE 1: FINESTRE E PORTE ESTERNE PEDONALI SENZA CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO E/O DI TENUTA AL FUMO

Premessa

La presente norma costituisce il recepimento in lingua italiana della norma europea 14351-1:2006+A1 che assume così lo status di norma nazionale italiana

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

La presente norma europea identifica le caratteristiche prestazionali indipendenti dei materiali applicabili a finestre (...omissis...), porte esterne pedonali (comprese porte di vetro senza telaio, porte su vie di fuga) e serramenti doppi e serramenti accoppiati. (...omissis...)

Art. 8 - Etichettatura e marcatura

Il fabbricante deve fornire informazioni sufficienti ad assicurare la rintracciabilità del suo prodotto (per esempio mediante codici del prodotto) [matricola] fornendo il collegamento fra il prodotto, il fabbricante e la produzione. Queste informazioni devono essere contenute su un'etichetta del prodotto o specificate in documenti di accompagnamento o nella specifica tecnica pubblicata dal fabbricante.

Le designazioni pertinenti delle caratteristiche [prestazioni] nonché le informazioni sull'utilizzo previsto, la movimentazione, l'installazione, la manutenzione e la cura devono essere contenute su un'etichetta del prodotto o specificate in documenti di accompagnamento o nella specifica tecnica pubblicata dal fabbricante.

Continua...

...segue.

USCITE DI SICUREZZA MARCHIATE CE

Prospetto ZA.2

Prodotti	Impiego previsto	Sistema di attestazione di conformità
Porte e cancelli (con o senza relativi accessori)	Compartimentazione antincendio e vie di fuga	1
	Nelle vie di fuga	1
	Altri impieghi specifici (...omissis...)	3
	Solo per comunicazione interna	4

(...omissis...)

Punto ZA.2.2 - Certificato CE e dichiarazione di conformità

In caso di prodotti con sistema [di attestazione di conformità] 1 del'AoC [Attestazione di Conformità]: Una volta ottenuta la conformità alle condizioni della presente appendice, l'organismo notificato deve redigere il Certificato CE di conformità, che autorizza il fabbricante ad applicare la marcatura CE. (...omissis...)

Con l'entrata in vigore della Norma UNI EN 14351-1: 2010 tutte le porte da installarsi su vie di fuga devono essere provviste di un'etichetta, che riporta la marchiatura CE, e corredate di un documento che riporti le informazioni indicate nell'articolo 8, cioè matricola identificativa, prestazioni e successivo utilizzo.



Si ringrazia vivamente per l'attenzione riservata e si resta a disposizione per ulteriori raggugli in merito.

Vive Cordialità

Chi riceve questa mail usa i servizi della Savec Antincendio

Contenuto verificato e protetto da sistema antivirus aggiornato