

# REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE

---

## D.P.R. 01/08/2011 N. 151

---

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### Art. 6 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

(...omissis...)

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

---

## UNI 9994-1/2024

---

Apparecchiature per estinzione incendi  
Estintori di incendio  
Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione

### Sommario

La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, ai •ni di garantirne l'efficienza.

La norma non si applica alle attività di installazione degli estintori d'incendio.

### 8.4 Registro

La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, da se stesso firmato, in cui sono registrati:

- a) gli interventi di manutenzione svolti;
- b) gli estintori fuori servizio.

Il registro deve essere sempre presente presso l'attività, tenuto a disposizione dell'autorità competente e del manutentore. L'accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell'apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate

---

## D. M. 01/09/2021 – DECRETO CONTROLLI

---

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

### ALLEGATO I

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

#### 1 Manutenzione e controllo periodico

Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione.

(...omissis...)

#### COMMENTO ALLE NORME

- Il Registro delle Verifiche Periodiche è composto da due parti;
  - 1) **Schede interventi di sorveglianza:** il personale addestrato registra gli interventi di sorveglianza (vedere capitolo successivo)
  - 2) **Verifiche periodiche:** riservata agli interventi di controllo delle ditte incaricate o dei professionisti.
- Il Registro delle Verifiche Periodiche fornisce un quadro di insieme sulle attività svolte dal titolare dell'azienda in merito alla "gestione della sicurezza antincendi" per quanto concerne le attrezzature antincendio:
  1. Estintori Portatili e Carrellati
  2. Idranti e Stazioni di Pompaggio
  3. Vie d'esodo ed Uscite di Sicurezza
  4. Presidi Antincendio e Sanitari
  5. Serramenti Tagliafuoco
  6. Impianti di Allertamento, Rivelazione, Spegnimento ed E.F.C.

#### Esempio di Schede Interventi di Sorveglianza

---

Durante l'attività di sorveglianza sono state rilevate non conformità?      SI     NO

---

Descrizione eventuali non conformità rilevate e provvedimenti adottati .....

.....

.....

.....

Data: ..... Firma Addetto alla sorveglianza: .....

## Esempio di pagina delle Verifiche Periodiche

Timbro Committente
--------------------

 Via Canubia, 15 Tel e Fax 0171 411120 12100 CUNEO P. IVA: 02802860045
--

Resp. Sicurezza: ..... Tecnico: .....

### ESTINTORI

Estintori portatili polvere	n. ....	Estintori carrellati polvere	n. ....
Estintori portatili CO <sub>2</sub>	n. ....	Estintori carrellati CO <sub>2</sub>	n. ....
Estintori portatili schiuma/idrici	n. ....	Estintori carrellati schiuma/idrici	n. ....

### IDRANTI

Manichette UNI 45	n. ....	Naspi	n. ....
Manichette UNI 70	n. ....	Monitori a schiuma	n. ....
Attacchi motopompa VVF	n. ....	Stazioni di pompaggio	n. ....
Colonne idranti	n. ....	Altro	n. ....

### VIE D'ESODO e PRESIDI

Uscite di sicurezza	n. ....	Autorespiratori	n. ....
Presidi di primo soccorso	n. ....	Maschere e filtri	n. ....
Presidi antincendio	n. ....	Luci di emergenza	n. ....

### SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Porte tagliafuoco a 1 battente	n. ....	Scorrevoli tagliafuoco a 1 anta	n. ....
Porte tagliafuoco a 2 battenti	n. ....	Scorrevoli tagliafuoco a 2 ante	n. ....

### IMPIANTI di: ALLERTAMENTO, RIVELAZIONE, SPEGNIMENTO ed E.F.C.

Centrali di rivelazione	n. ....	Gruppi valvole	n. ....
Sistemi spegnimento a gas	n. ....	Lame d'acqua	n. ....
Pulsanti	n. ....	E.F.C.	n. ....
Rivelatori	n. ....	Gruppi elettrogeni	n. ....

EVENTUALI ANOMALIE RISCONTRATE	MISURE ATTUATE PER IL RIPRISTINO
--------------------------------	----------------------------------

.....	.....
-------	-------

Firma Responsabile Sicurezza	Data	Firma Tecnico
------------------------------	------	---------------