

SORVEGLIANZA

D. M. 01/09/2021 – DECRETO CONTROLLI

Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2 Sorveglianza

1. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Esempio di lista di controllo estintori per la sorveglianza

Come indicato dal punto 2 del D.M. 01/09/2021 – DECRETO CONTROLLI

PROCEDURA DI SORVEGLIANZA

ESTINTORI

Operazioni da eseguire ogni 15 gg. a cura dell'Addetto/i alla Sorveglianza

1. Verificare la quantità e la posizione degli estintori secondo la disposizione rilevabile dalla planimetria del Piano di Emergenza.
2. Verificare la tipologia dell'estintore secondo quanto riportato sull'elenco estintori.
3. Verificare la presenza dell'apposito cartello di segnalazione recante il numero dell'estintore
4. Verificare che l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che l'accesso allo stesso sia privo di ostacoli.
5. Verificare la presenza del dispositivo di sicurezza.
6. Verificare l'esposizione e la chiara leggibilità dei contrassegni distintivi dell'estintore.
7. Verificare che l'indicatore di pressione (se presente) sia posizionato all'interno del campo verde.
8. Verificare che non sussistano anomalie.
9. Verificare l'integrità della struttura di supporto e della maniglia di trasporto per gli estintori portatili e l'assale delle ruote per gli estintori carrellati.
10. Verificare la presenza del cartellino e la sua corretta compilazione.

N.B.: In presenza di estintori scarichi o con particolari meccanici usurati, rotti, mancanti o manomessi, avvisare il Datore di Lavoro o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che dovrà provvedere in merito e richiedere l'intervento della Ditta incaricata delle verifiche. Negli altri casi provvedere con mezzi propri a ripristinare le condizioni iniziali ed aggiornare la "Scheda Interventi di Sorveglianza" nel Registro delle Verifiche Periodiche.

Con la sottoscrizione della procedura l'incaricato o gli incaricati attestano di eseguire le Operazioni di Sorveglianza secondo le tempistica e le modalità indicate nella presente procedura.

Addetto/i alla Sorveglianza:

R.S.P.P.

Data : ___/___/_____

SAVENE